

ООО «СМЭУ «ЗАНЕВКА»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ЗАНЕВКА»

ИНН 4703116542 КПП 470301801 ОГРН 1104703001809
Юридический адрес: 188549, Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
с.п.п. Липино-1, ул. Заневская, д. 1
телефон 457-00-51
E-mail: info@smeu-zanevka.spb.ru




Исх. № 2244 от 21.12. 2018 г.
на _____ от _____ 2018 г.

Главе администрации
МО «Заневское городское поселение»
Всеволожского района
Ленинградской области
Гердию А.В.

Уважаемый Алексей Викторович!

По итогам совещания 14.12.2018г. о рассмотрении проекта «Актуализация схемы теплоснабжения МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2032г.» и ознакомлении ООО «СМЭУ «Заневка» со схемой теплоснабжения, возникли следующие вопросы:

1. В проекте актуализации схемы теплоснабжения нет информации по новым и реконструируемым источникам ООО «СМЭУ «Заневка», указанных в действующей схеме теплоснабжения;
2. «Обосновывающие материалы»:
 - 2.1. п.1.2.2.26 - некорректно указана информация: в межотопительный период нагрузка на ГВС от котельной № 40 на котельную № 10 не переводится;
 - 2.2. п.1.2.29 - на котельной № 40 приборы учета тепловой энергии в рабочем состоянии;
 - 2.3. п.1.3.3 - не верно указана протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе ООО «СМЭУ «Заневка»;
 - 2.4. нет информации по строительству Центрального теплового пункта ООО «СМЭУ «Заневка»;
 - 2.5. п. 1.5.1 неверно указана расчетная температура наружного воздуха для МО «Заневское городское поселение»;
 - 2.6. п. 1.5.7 некорректная фраза «значительное превышение договорной нагрузки на 15,79 Гкал/час»;
 - 2.7. п.1.9.3 в расчете показателей надежности системы теплоснабжения ООО «СМЭУ «Заневка» указана неверная информация; показатели надежности не соответствуют действующей схеме;
 - 2.8. п.1.12.1 информация указана некорректно (авария на сетях ГВС от котельной № 40 произошла в 1996г.);
 - 2.9. глава 11 - отсутствует ссылка на нормативный документ о времени восстановления систем теплоснабжения;
 - 2.10. глава 12 - по состоянию на 14.12.2018г. проект актуализации схемы теплоснабжения в адрес ООО «СМЭУ «Заневка» не поступал, после рассмотрения схемы возник ряд замечаний;
3. «Пояснительная записка»:
 - 3.1. п.2.1 существующая зона действия котельной № 40 указана неверно, так же не указаны перспективные зоны;



- 3.2. п.5.9. данные в таблицах по котельным ООО «СМЭУ «Заневка» указаны неверно;
3.3. стр. 82 некорректно указана информация об оборудовании котельной № 40;
3.4. стр. 149 данные в таблице указаны неверно;
3.5. п. 6.2. отсутствует информация по реконструкции тепловых сетей ООО «СМЭУ «Заневка»:

- реконструкция тепловых сетей от котельной № 40(110/70);
- участок сетей отопления и ГВС по ул. Новая;

Просим Вас повторно собрать сведения по рассмотрению проекта «Актуализация схемы теплоснабжения МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2032г.» не позднее 25 – 26 декабря 2018г.

Первый зам. генерального директора –
главный инженер



И.В. Корвинский

Исполнитель:
Начальник ПТО по ТС
Цыганок А.Н.
тел. 457-00-51