



**ОТРЯД ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА**

Юридический адрес: пгт. им. Свердлова,
мкр-н 2, д. 16, Всеволожский р-н,
Ленинградская обл., 188683

Почтовый адрес: ул. Центральная, д.46,
г. Кудрово, Всеволожский район,
Ленинградская область, 188692
e-mail: ogps_vr@mail.ru

от 23.10.2020 г. № 109-01
на № _____ от _____

Главам администраций
Муниципальных
образований
Всеволожского района

В целях профилактики пожарной безопасности среди населения, уменьшения количества пожаров, предупреждения гибели людей Отряд государственной противопожарной службы Всеволожского района ГКУ «Леноблпожспас» направляет Вам статью «Правила пожарной безопасности в осенне-зимний период», и просит Вас опубликовать данную информацию на официальном сайте муниципального образования, в сети Интернет и в редакции муниципальной газеты. Прошу Вас, проинформировать о размещении материалов по эл.адресу: ogps_vr@mail.ru

Приложение: статья на 2 –х листах.

Начальник отряда

Д.Ю. Плотников

Исп. Вахтина В.В., Корнеева А.В.



С наступлением осенне-зимнего периода резко возрастает количество возгораний в жилом секторе. Стремясь поддержать тепло в своих домах, люди используют отопительные печи, электронагревательные приборы, газовые плиты, духовки, которые при определенных условиях могут стать причиной возгорания, и, следовательно, причиной травматизма и гибели людей.

ОГПС Всеволожского района призывает граждан серьезнее относиться к подготовке жилья и придомовых территорий к этому времени года. Так как с наступлением холодов увеличивается количество электронагревательных приборов, включенных в сеть, что приводит к перегрузкам электросети, возникают пробой изоляции и короткие замыкания. Поэтому каждый домовладелец должен проверить исправность электропроводки, розеток, выключателей в жилье и надворных постройках.

Кроме того, следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, проверить их исправность, заделать имеющиеся трещины в печи и дымоходе. Не реже одного раза в три месяца проводить очистку дымоходов печей от сажи. А также необходимо помнить, что печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, предтопочный лист размером 0,5 x 0,7 м на деревянном полу или полу из других горючих материалов. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности запрещено хранить горючие материалы.

При подготовке к зиме дачных участков и домовладений граждане сжигают ветки, ботву, накопившийся мусор, часто не соблюдая требования пожарной безопасности, согласно которым сжигание отходов должно производиться в специально отведенных для этого местах и желательно в металлической таре. Такие места должны организовываться на расстоянии не ближе 50 метров до зданий и сооружений. За процессом сжигания необходимо постоянно следить, ни в коем случае не оставлять огонь без присмотра или поручать надзор за ним детям, а также иметь поблизости первичные средства пожаротушения (огнетушитель, ёмкость с водой, ящик с песком).

ПОМНИТЕ: защита имущества от пожаров и обеспечение безопасности своего здоровья и жизни зависит только от Вас!

**ОГПС Всеволожского района напоминает:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия
необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам "01" или
"101".**

**Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101", "112"
или 8 (813-70) 40-829**