

Россия,188680, Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая, ул. Генерала Чоглокова, д. 1А ИНН:4703176164

Исх. № КЭК-023/083 от 09.11.2023г.

Главе Администрации Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области Гердий А.В.

Копия Генеральному директору ООО «Невская Энергетика» Е.А. Кикоть

Уважаемый Алексей Викторович!

Сообщаем Вам, что сотрудниками ООО «ПТК» была выполнена проверка актуализированных схем теплоснабжения Заневского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области и после ознакомления с проектом были выявлены следующие замечания.

1. Глава №1 Существующие положения:

- п. 1.2.5.7. неверно указан температурный график тепловой сети
- указан 90/70 С, по факту 95/70 С.
- рисунок 26 Зона действия и тепловые сети котельной 17,2 МВт, неверно указана зона действия.
- актуальная схема Приложение 1
- таблица 1.50 Тепловые нагрузки потребителей котельных 17,2 МВт, данные потребители отнесены к котельной ООО "КЭК", являются потребителями котельных ООО "ПТК":
 - ул. Каштановая, 2
 - Березовая, 1
 - Областная, 2 стр. 2

2. В реестре ЕТО

- табл. 15.1 необходимо указать, что система теплоснабжения образована на базе одной котельной, а не нескольких;
- в п. 15.1.5 указать, что тепловые сети и источники тепловой энергии в рассматриваемой деятельности ЕТО ООО «КЭК» владеют на основании долгосрочного договора аренды, а не на основании права собственности;
- табл. 15.3 указать владение на основании долгосрочного договора аренды, а не на основании права собственности;
- рисунок 1 Условные обозначения не соответствуют п. 15.3 описание границ зон деятельности по номерам зон.

3. Глава №7

- таблица 7.9 неверно указана подключенная тепловая нагрузка **8,96 Гкал** (11,53 Гкал) необходимо внести корректировку;
- таблица 7.10 не верно указана мощность котельной **16,2 МВт** (17,2 МВт) наименование установленного оборудования необходимо внести корректировку в капитальные затраты.

Генеральный директор

М.А. Горелов

