ООО «Тепловая Компания»
ИНН 7810596049 ОГРН 1107847233735 КПП 780201001
194100, г. Санкт-Петербург, Муниципальный округ «Сампсониевское»,
ул. Литовская, д. 4, лит. «А», пом. 68
тел. 8 (812) 677-52-40

Главе администрации Заневского
городского поселения
А.В. Гердию
копия:
Генеральному директору
ООО «Невская Энергетика»
Е.А. Кикотю

Исх. № 101 от 27.11.2023 г.

Уважаемый Алексей Викторович!

Направляю Вам замечания к проекту актуализации Схемы теплоснабжения Заневского муниципального образования Заневского городского поселения Всеволожского района ленинградской области на период до 2040 года (Актуализация на 2024 год).

Ссылка для доступа к Приложениям:
https://cloud.mail.ru/public/2bmd/CGqopDJqr

Генеральный директор **М.Ю. Федоров**

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Замечания ООО «Тепловая Компания» к схеме теплоснабжения Заневского городского поселения на период 2040 года

№ п/п	Глава	Пункт	Замечания ООО «Тепловая Компания»	Комментарии
1.	1	1.1.1	Здесь и далее представлена неверная информация о зонах деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	ООО «Тепловая Компания» эксплуатирует котельную 19,5 МВт по адресу: гп. Янино-1, ул. Ясная, здание 3. Объектами теплоснабжения являются многоквартирные жилые дома и общественно-деловые здания. Тепловые сети от котельной ООО «Тепловая компания» 19,5МВт эксплуатирует теплосетевая организация – ООО «ВТЭК».
2.	1	1.2.7.1	Неверно представлена структура и технические характеристики основного оборудования	ООО «Тепловая Компания» эксплуатирует котельную 19,5 МВт по адресу: гп. Янино-1, ул. Ясная, здание 3. Основным топливом котельной является природный газ.
3.	1	1.2.7.7	Неверно представлен способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	На котельной 19,5 МВт ООО «Тепловая Компания» осуществляется количественное регулирование отпуска тепловой энергии. Температурный график тепловой сети составляет 105/70 °С.
4.	1	1.2.7.9.	Неверно указан прибор учета отпуска тепловой энергии	На котельной 19,5 МВт ООО «Тепловая Компания» учет отпуска тепловой энергии выполнен на базе тепловычислителя СПТ-961.2
5.	1	Рисунок 10	Некорректно указано наименование собственника тепловых сетей	**Приложение 1.** Схема тепловых сетей ООО «ВТЭК» от котельной 19,5 МВт ООО «Тепловая Компания»
6.	1	Таблица 1.48	Некорректные тепловые нагрузки потребителей котельной ООО «Тепловая Компания»	**Приложение 2.** Тепловые нагрузки потребителей котельной ООО «Тепловая Компания»
7.	1	1.8.2	Некорректное описание видов резервного и аварийного топлива	На котельной 19,5 МВт ООО «Тепловая Компания» резервное топливо отсутствует.
8.	2	Таблица 2.2	Некорректные данные	
9.	1	1.10 Таблица 1.78	Некорректные данные о технико-экономических показателях теплоснабжающих и организаций	**Приложение 3.** Технико-экономические показатели ООО «Тепловая Компания»
10.	1	1.10 Таблица 1.83	Некорректные данные о тарифах на тепловую энергию в Заневском городском поселении на 2020-2023 гг.	**Приложение 4.** Тарифы ООО «Тепловая Компания» на тепловую энергию в Заневском городском поселении на 2020-2023 гг.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

11.	1	1.10 Таблица 1.87	Объемы затраченного топлива	Выработка тепловой энергии 23440,42 Гкал
12.	10	Таблица 10.8.	Некорректные значения	**Приложение 5.** Топливный баланс котельной 19,5 МВт ООО «Тепловая Компания»
13.	10	10.2. Таблица 10.19.	Некорректные значения	**Приложение 6.** Нормативный неснижаемый и нормативный эксплуатационный запасы топлива котельных №40 ООО «СМЭУ «Заневка» и 19,5 МВт ООО «Тепловая Компания» тыс. т.
14.	10	10.2. Таблица 10.20.	Некорректные значения	**Приложение 7.** Норматив общего запаса топлива котельных №40 ООО «СМЭУ «Заневка» и 19,5 МВт ООО «Тепловая Компания» тыс. т.

Приложения:

Приложение 1. Схема тепловых сетей ООО «ВТЭК» от котельной 19,5 МВт ООО «Тепловая Компания»

Приложение 2. Тепловые нагрузки потребителей котельной ООО «Тепловая Компания».

Приложение 3. Технико-экономические показатели ООО «Тепловая Компания».

Приложение 4. Тарифы ООО «Тепловая компания» на тепловую энергию в Заневском городском поселении на 2020-2023 гг.

Приложение 5. Топливный баланс котельной 19,5 МВт ООО «Тепловая Компания»

Приложение 6. Нормативный неснижаемый и нормативный эксплуатационный запасы топлива котельных №40 ООО «СМЭУ «Заневка» и 19,5 МВт ООО «Тепловая Компания» тыс. т.

Приложение 7. Норматив общего запаса топлива котельных №40 ООО «СМЭУ «Заневка» и 19,5 МВт ООО «Тепловая Компания» тыс. т.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ